

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области
(ГУ МЧС России по Вологодской области)**

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Шекснинскому району**

п. Шексна, ул. Исполкомовская, д. 3, тел. 2-53-04.

(наименование контрольного (надзорного) органа) (место составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 250

На основании решения заместителя начальника управления – начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Василевского И.А. от 14.10.2022 № 250, в период с 10 ч. 00 мин. «01» ноября 2022 г. по 14 ч. 00 мин. «15» ноября 2022г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Камаевой Ольгой Владиславовной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шекснинскому району.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: объект защиты МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧАРОМСКАЯ ШКОЛА"

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):

Вологодская область, Шекснинский район, с. Чаромское, ул. Центральная, д. 40а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

Директором МОУ «Чаромская школа» Груздевой Юлией Иосифовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения выявленного нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выполнении и
-------	--	--	--	----------------------------------

		безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	требований	
1.	<i>Ширина всех эвакуационных выходов из здания менее 1,2 м. (дверные проемы на протяжении выходов из групповых ячеек, фактически составляют 0,74-0,78м).</i>	<i>Нарушены требования п. 5.1.4 свода Правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020), с учётом ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ТР), (не ужесточает п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).</i>	<i>10.11.2023 г.</i>	
2.	<i>На объекте защиты отсутствует (не хранится) техническая документация на системы АПС и СОУЭ: а) акты ввода систем в эксплуатацию;</i>	<i>Нарушены требования п. 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР), п. 7.1 ГОСТ Р 57974-2017, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2017 г. № 1794-ст.</i>	<i>10.11.2023 г.</i>	
3.	<i>На объекте защиты не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающее исправное состояние указанных средств (согласно актам проверки работоспособности АПС обслуживающая организация в течение 2022 года указывает на необходимость установки аккумулятора в БИРП).</i>	<i>Нарушены требования п. 54 ППР.</i>	<i>10.11.2023 г.</i>	
4.	<i>В здании детского сада не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов, а именно: на покрытие пола</i>	<i>Нарушены требования п. 25 ППР.</i>	<i>10.11.2023 г.</i>	

	<i>(весь I этаж здания, включая пути эвакуации и групповые ячейки).</i>			
5.	<i>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (противопожарные системы установлены и введены в эксплуатацию в 2010 году).</i>	<i>Нарушены требования 82, 83, 84, 103 ТР, п. 54 ППР).</i>	<i>10.11.2023 г.</i>	
6.	<i>Подвал объекта защиты используется для хранения оборудования, мебели и других предметов.</i>	<i>Нарушен пункт п.п. «б» п. 16 ППР.</i>	<i>10.11.2023 г.</i>	
7.	<i>На объекте защиты допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей (в подвальных помещениях), препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</i>	<i>Нарушение п.п. «д» п. 16 ППР.</i>	<i>10.11.2023 г.</i>	
8.	<i>В здании детского сада помещение электроцитовой и бойлерной, отнесенные к категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности ВЗ, не выделены противопожарными преградами, а именно отсутствуют сертифицированные противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI30.</i>	<i>Нарушены требования, установленные ст. 4, 6, ч. 1 ст. 88, таблица 24 ТР, п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утверждённый приказом МЧС РФ от 21 ноября 2012 г. № 693; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и</i>	<i>10.11.2023 г.</i>	

		конструктивным решениям», утверждённого приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288.		
9.	На объекте защиты эксплуатируемые помещения подвала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (высота помещений 2,5 м.).	Нарушены требования п. 4.4, п. 11 табл. 1 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами противопожарной сигнализации», с учетом ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 83 ТР (не ужесточает требований ранее действовавших норм: пункта 4, пункта 9 таблицы 1 НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации», утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315; п. 9 табл. 1 СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173).	10.11.2023 г.	
10.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	п. 5.2.3 Свода Правил 1.13130.2020, с учетом ч. 4 ст. 4, ст. 6 ТР.	10.11.2023 г.	
11.	В здании звуковые сигналы	Нарушены требования,	10.11.2023 г.	

	<i>СОУЭ не соответствуют нормированным показателям (номера помещений отражены в протоколе инструментального обследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Вологодской области от 07.11.2022 г. № 459).</i>	<i>установленные ч. 4 ст. 84 ТР, п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 (требования действующего СП на момент проектирования и монтажа СПС в здании) с учетом ч. 4 ст. 4, ст. 6 ТР. Протокол инструментального обследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Вологодской области от 07.11.2022 г. № 4591.</i>		
12.	<i>В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.</i>	<i>Нарушены требования п. 9 ст. 82 ТР; п. 33 ППР; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п.4.3.12 СП 1.13130.2020, с учетом ст. 4, 6 ТР.</i>	<i>10.11.2023 г.</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор ОНД и ПР по Шекснинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Вологодской области
Камаева Ольга Владиславовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего проверку)

М.Л.П.

« 15 » _____ ноября 20 22 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(должность, фамилия, инициалы)